



No Lesen : PH039202

Licence No :

LESEN PENSIJILAN BARANGAN

Product Certification Licence



SIRIM

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to

**H.ROGERS (M) SDN BHD
J-31-2, BLOCK J, JAYA ONE
NO. 72A, JALAN UNIVERSITI
46200, PETALING JAYA
SELANGOR, MALAYSIA**

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on

SEAMLESS ROUND COPPER TUBE FOR MEDICAL GASSES OR VACUUM

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan

as complying with

BS EN 13348 : 2008



Khalidah Mustafa

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
Managing Director
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 410334-X)
1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 60-3-55446400
Faks : 60-3-55446466

<http://www.sirim.my>
<http://www.malaysian-certified.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 10 March 2010

Certified Since

Sah Sehingga : 10 March 2015

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 11 February 2014

Issue Date

No Siri : 009883

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SCHEDULE

H.ROGERS (M) SDN BHD



Brand : KEMBLA
Model : MATERIAL CONDITION = R290 (HARD)
Rating : NOMINAL OUTSIDE DIAMETER 9MM) = 35 X (1.2 & 1.5); 42 X (1.2 & 1.5); 54 X (1.2 & 2.0); 66.7 X (1.2 & 2.0); 76.1 X (1.5 & 2.0); 108 X (1.5 & 2.5), 133 X 1.5; 159 X 2.0

Brand : KEMBLA
Model : MATERIAL CONDITION = R250 (HALF HARD)
Rating : NOMINAL OUTSIDE DIAMETER (MM) X NOMINAL WALL THICKNESS (MM) = 15 X (0.7 & 1.0); 22 X (0.9 & 1.2); 28 X (0.9 & 1.2)

Factory Name and Location :

MM KEMBLA

P.O. BOX 21

GLOUCESTER BOULEVARDE

2505, PORT KEMBLA

NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA

End of page
